

报告编号：11-07-RZ0003



部质监认字(2003)032号



2006001721H




检测  
CNAS L0566

# 检 验 报 告

产品名称： Sonnenschein A400 系列 (12V 180Ah 及以下)  
通信用阀控式密封胶体蓄电池

受检单位： 埃克塞德电源 (上海) 有限公司

检验类别： 产品认证型式检验



信息产业部通信电源产品质量监督检验中心

## 注 意 事 项

1. 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章的无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章的无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签章的无效。
4. 报告涂改无效。
5. 一般情况，委托检验仅对来样负责。
6. 对检验报告若有异议，请及时向质检中心提出。若涉及到需对来样进行复检的，请在委托质检中心处置样品之前提出。

地 址：中国 河南省 郑州市中原区互助路1号  
中讯邮电咨询设计院 信息产业部通信电源质检中心

邮政编码：450007

电话号码：(86 371) 67975031/67976125

传真号码：(86 371) 67430844

电子信箱：PowerSupplyLab@dimpt.com

h t t p : / / [www.PowerSupplyLab.com](http://www.PowerSupplyLab.com)

电报挂号：06080

# 通信用阀控式密封胶体蓄电池 检验报告

报告编号: 11-07-RZ0003

共7页 第1页

产 品 名 称	Sonnenschein A400 系列 (12V 180Ah 及以下) 通信用阀控式密封胶体蓄电池	型 号 规 格	A412/180A (12V, 180Ah)
		商 标	—
委 托 单 位	泰尔认证中心	检 验 类 别	产品认证型式检验
受 检 单 位	埃克塞德 电源(上海)有限公司	抽 样 日 期	—  2007年1月6日
生 产 单 位	Deutsche EXIDE GmbH		
抽 样 地 点	—	抽 样 者	—
		送	汽车运输
样 品 数 量	5	原 编 号 或 生 产 日 期	1、2、3、4、5
抽 样 基 数	—	检 验 项 目	应检 17 项
抽 样 依 据	—		
样 品 初 始 状 态	样品初始状态完好, 符合检验要求。		
检 验 依 据	YD/T 1360-2005 《通信用阀控式密封胶体蓄电池》 《蓄电池设备认证实施规则》		
检 验 结 论	<p>泰尔认证中心委托产品认证型式检验的埃克塞德电源(上海)有限公司申请的 Deutsche EXIDE GmbH 生产的 A412/180A (12V, 180Ah) 型通信用阀控式密封胶体蓄电池经检验, 各项性能及技术指标结果如下:</p> <p>实检样品性能指标共 17 项, 其它项目均达到《蓄电池设备认证实施规则》、YD/T 1360-2005《通信用阀控式密封胶体蓄电池》及相关标准所规定的要求。</p> <p>即: B 类不合格数为 0, C 类不合格数为 0。</p> <p>综合判定该样品检验结论为合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">               签发日期: 2007年1月6日         </div>		
备 注	检验任务依据: 泰尔认证中心《产品检测委托书》第 TLC-06P0468 号。		

批准: 陈彦昌

审核: 邢吉以

主检: 叶春辉